Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

SC0408-10

VSH SUPER MPI - Multilayer & PEX Insert set

Innehavare/Utfärdat för

Aalberts integrated piping systems B.V.

Visiting address: Oude Amersfoortse weg 99, NL-1212 AA , Hilversum, Nederländerna.
Post office box address: P.O. Box 498, NL-1200 AL, Hilversum, Nederländerna.
VAT nummer: NL005850897B14
Tel: +31 35 688 42 11, Fax: +31 35 688 43 79
E-post: salessupport.nl@aalberts-ips.com , Hemsida: www.aalberts-ips.nl

Information lämnas av

Aalberts integrated piping systems SE
Kristianstadsgatan 16
214 23 Malmö
Tel: 010 200 77 00
Hemsida: www.aalberts-ips.se , E-post: sverige@aalberts-ips.com

Produktbeskrivning

VSH Super MPI- Multilayer & PEX Insert set är en kompressionskoppling tillverkad av avzinkningshärdig mässing: Kopplingen består av kopplingshus, mutter, stödhylsa med O-ring och klämring i ett stycke (insert). Kopplingen finns i dimensioner 15, 16, 18, 20 och 22 mm. Dimensioner 15 och 16 mm finns också i kromat utförande. Samtliga vattenberörda delar är tillverkade av avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Kopplingarna är avsedda för fogning av nedan redovisade plaströrstyper och dimensioner i tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämställas med vatten från kommunal anläggning. Maximalt driftstryck är 1,0 MPa (10 bar). Maximal kontinuerlig driftstemperatur är 70 °C. Maximal momentan driftstemperatur är 95 °C.
Samtliga rör ska vara typgodkända för den avsedda användningen.

Kopplingar är avsedda och godkända för följande rörtyper och dimensioner oavsett fabrikat:
PE-X-rör med dimensioner 15×2,5, 16×2,2, 18×2,5 och 22×3,0 mm.

Kopplingarna är även testade och godkända med nedan specificerade rör:
LK PAL A16 PE-RT/AL/PE, dim. 16x2,0 och 20x2,5 mm.
Uponor Uni-pipe PLUS PE-RT Typ II/AL/PE-RT, dim. 16x2,0 och 20x2,25 mm.

Tryck och temperatur kan begränsas av rörtypen, kontrollera rörets applikationsklass, se kommentarer nedan.

Handelsnamn

VSH Super MPI klämringskopplingar.

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se| www.ri.se

2018-01-162-20
2P06862 (5P07198)

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg godkänt annat.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62,	1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
Utformning	6:625,	1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning VSH Super Inserts, daterad av, SP Certifiering 2010-09-06.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 129. Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Aalberts integrated piping systems B.V., Postbus 498, NL-1200 AL Hilversum, Nederländerna.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

<u>Kopplingshus märks med:</u>	
Avzinkningshärdighet	**CR**
<u>Kopplingsmutter märks med:</u>	
Modellnamn	**VSH SUPER**
Rörets ytterdiameter	***XX mm***
<u>Förpackning märks med:</u>	
Innehavare	**Aalberts integrated piping system B.V.**
Boverkets inregistrerade varumärke	**T**
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	**RISE Certifiering 1002**
Typgodkännandets nummer	**SC0408-10**
Produktens typbeteckning	**VSH Super MPI**
Kopplingsdimension	***XX mm***
Löpande tillverkningsnummer	***nummer***
Kontrollorgan	**DTI**

Bedömningsunderlag

Rapport 653393-1 och 356843 från DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg godkänt annat.

Kommentarer

Kopplingarna har godkänts i enlighet med NKB produktregler nr. 18 ”Mekaniska kopplingar av metall för plaströr av PB och PEX för tappvatteninstallationer”, daterad februari 1990.

Vid anslutning av plaströr mot panna, varmvattenberedare eller liknande där värmeledning via material eller att vattentemperaturen överstiger 70° C skall ”värmelås” av metalliskt rörmaterial anordnas.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2015-10-16.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-10-28.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Marcus Tillman

Signed by: Marcus Tillman
Reason: I am the author of this document
Date & Time: 2020-10-29 15:44:38 +01:00

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg godkänt annat.