# Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

SC0499-13

# XPress Carbon, Presskopplingar av elförzinkat stål

*Innehavare/Utfärdat för*

## VSH Fittings BV

Postbus 498, 1200 AL Hilversum, Nederländerna.
VAT nummer: NL005850897B14
Tel: +31 35 688 42 11, Fax: +31 35 688 43 79
E-post: info@vsh.nl, Hemsida: www.vsh.eu

**Information lämnas av**

BROEN AB, Hammarby Kaj 12, 120 30 Stockholm.
Tel: 08-618 70 20.
E-post: info@broen.se, Hemsida: www.broen.se

**Produktbeskrivning**

XPress Carbon presskopplingar tillverkade av elförzinkat stål i följande dimensioner:
12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 66.7, 76.1, 88.9 och 108 mm.
Kopplingarna har o-ringar av EPDM och är utformade för att läcka i opressat tillstånd.
Presskoppling monteras på elförzinkat stålrör och pressas med verktyg som godkänts av typgodkännandets innehavare.

**Avsedd användning**

Presskopplingarna är avsedda att användas för sammanfogning av elförzinkade stålrör i slutna värmesystem där vattnets kvalitet kan jämställas med vatten från kommunal anläggning. Vattentemperaturen får inte överstiga 95°C, maximalt drifttryck är 1,0 MPa. Vid sammanfogning av rördel och rör förutsätts att pressverktyg godkänt av typgodkännandets innehavare används.

**Handelsnamn**

XPress Carbon, presskopplingar av elförzinkat stål.

**Godkännande**

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 7 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

**Tillhörande handlingar**

Monteringsanvisning XPress Monteringsanvisning, märkt SE-13-1.0.

**Kontroll**

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 127870, Kontrollorgan: MPA NRW, Dortmund.



**RISE Research Institutes of Sweden AB** | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se| www.ri.se

8P01660 (5P00755)

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg godkänt annat.

Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

**Kontroll fortsättning**

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

**Tillverkningsställe**

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
VSH Fittings bv, Postbus 498, NL-1200 AL Hilversum, Nederländerna.

**Märkning**

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på produkt samt på varje levererad förpackning och omfattar:

| | |
|---|---|
| <u>Presskoppling märks med:</u> | |
| Produktens typbeteckning | XPress Carbon |
| Dimension | *XX* mm |
| | |
| <u>Förpackning märks med:</u> | |
| Innehavare | VSH FITTINGS |
| Produktens typbeteckning | XPress Carbon |
| Löpande tillverkningsnummer | *nummer* |
| Typgodkännandets nummer | SC0499-13 |
| Kopplingsdimension | *XX* mm |
| Boverkets inregistrerade varumärke | ⊤ |
| RISE ackrediteringsnummer | 1002 |
| Certifieringsorgan | RISE |
| Kontrollorgan | MPA NRW |

**Bedömningsunderlag**

Rapport C099/10.2 från IMA Dresden, Tyskland.
Rapport 120004274 och 120004546 från MPA NRW, Tyskland.

**Kommentarer**

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-02-03.

**Giltighetstid**

Giltigt till och med 2023-07-02.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green

Marcus Tillman



Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg godkänt annat.